


АО



Акционерное общество
«ЦЕНТР МЕТОДОЛОГИИ НОРМИРОВАНИЯ
И СТАНДАРТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
АО «ЦНС»

125057, город Москва, улица Ленинградский проспект, 63, 8 этаж, тел./факс: +7 (499) 157-0561
Сайт: <http://www.aocns.com>, E-mail: info@aocns.com

24.06.2017 г. № 444

На № _____

Вопрос:

Входящий № 8-18-284 - 143 от 06.04.2017г. ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» О применении нормативных документов.

Уважаемый Алексей Игоревич!

В связи с разночтением в ГОСТах, прошу Вас дать разъяснения, какой шифр необходимо присваивать «Спецификации оборудования, изделий и материалов».

Согласно п. 4.10 ГОСТ 21.110 «Спецификации оборудования, изделий и материалов присваивают обозначение, состоящее из обозначения соответствующего основного комплекта рабочих чертежей по ГОСТ 21.101 и через точку шифра «СО».

Пример — 2345-11-ТХ.СО, 2345-11-ОВ.СО, 2345-11-АТХ1.СО».

В п. 4.2.7 ГОСТ Р 21.1101-2013 в отношении шифра спецификации указано следующее:

«Каждому прилагаемому документу присваивают обозначение основного комплекта с добавлением через точку шифра прилагаемого документа. Шифры прилагаемых документов приведены в таблице В.1 (приложение В).

Пример -2345-12-ЭО.С, где 2345-12-ЭО - обозначение основного комплекта рабочих чертежей;

С - шифр спецификации оборудования, изделий и материалов.

Согласно п. 7.6 ГОСТ 21.704-2011 «Спецификацию оборудования, изделий и материалов оформляют в виде отдельного документа, которому присваивают обозначение, состоящее из обозначения соответствующего комплекта рабочих чертежей согласно 3.2, 3.3 и, через точку, шифра "С".

Примеры:

1. 2345-11-НВК.С
2. 2345-12-НВ.С

Ответ:

Специалистами АО «ЦНС» рассмотрены вопросы, касающиеся формирования обозначения спецификации оборудования, изделий и материалов в составе комплектов чертежей рабочей документации и подготовлен следующий ответ.

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 21.1101-2013, которым нужно руководствоваться при разработке проектной и рабочей документации объектов, которые будут располагаться на территории России. Соответственно, обозначение спецификаций следует формировать по указаниям ГОСТ Р 21.1101-2013 (пункт 4.2.7):

... 4.2.7 Каждому прилагаемому документу присваивают обозначение основного комплекта с добавлением через точку шифра прилагаемого документа. Шифры прилагаемых документов приведены в таблице В.1 (приложение В).

Пример — 2345-12-ЭО.С,
где 2345-12-ЭО — обозначение основного комплекта рабочих чертежей; С — шифр спецификации оборудования, изделий и материалов.

ГОСТ Р 21.1101-2013 имеет ссылку на ГОСТ 21.110-95, в котором указание на обозначение спецификаций совпадает с обозначением, применённым в этом стандарте.

Так как ГОСТ 21.110-95 был пересмотрен и заменён на ГОСТ 21.110-2013 уже после утверждения ГОСТ Р 21.1101-2013, то в национальном и межгосударственных стандартах имеется несоответствие. Пересмотр стандартов Системы проектной документации для строительства планируется на 2018 г., тогда и будут согласованы их положения.

Приложение – Счет за оказание информационно-консультационных услуг с учетом почтовых расходов на сумму 3800 руб. плюс 18% НДС.

Исполнительный директор АО «ЦНС»



А.И. Михайлов

Исполнитель:

Ведущий специалист АО «ЦНС»

Деревянко С.А. +7(499) 157-0561

Акционерное общество «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве»

Адрес: 125057, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. 63, 8 этаж, тел.: 8-499-157-05-61

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 7743598217 | КПП 774301001 | | |
| Получатель АО "ЦНС" | | Сч. № | 40702810238040113823 |
| Банк получателя ПАО СБЕРБАНК г.Москва | | БИК | 044525225 |
| | | Сч. № | 30101810400000000225 |

СЧЕТ № 29 от 24 Апреля 2017 г.

Плательщик: ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Грузополучатель: ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
|---|--|-------------------|------------|-----------------|----------|
| 1 | Выполнение информационно-консультационных услуг, связанных с разъяснением ГОСТа Р 21.1101-2013 - ответ на запрос входящий № 8-18-284-143 от 06.04.2017г. | | | | |
| | | | | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | | | | Итого: | 3 800,00 |
| | | | | Итого НДС: | 684,00 |
| | | | | Всего к оплате: | 4 484,00 |

Всего наименований 1, на сумму 4'484.00

Четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре рубля 00 копеек


Руководитель предприятия _____

(Михайлов А.И.)

на основании доверенности № 77 А В 3344270 от 06.03.2017г.

Главный бухгалтер _____

(Китов Л.М.)





Министерство строительного комплекса Московской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»



ГБУ МО «НИИПРОЕКТ»

г. Москва, 117342, ул. Обручева, д.46, тел.: 8 (495) 334-71-20, info@niiproekt.ru

Исх. № Д-18/2014 от 06.04.14

На № _____ от _____

Исполнительному директору
АО «Центр методологии
нормирования и стандартизации в
строительстве»

А.И. Михайлову

Уважаемый Алексей Игоревич!

В связи с разночтением в ГОСТах, прошу Вас дать разъяснения, какой шифр необходимо присваивать «Спецификации оборудования, изделий и материалов».

Согласно п. 4.10 ГОСТ 21.110 «Спецификации оборудования, изделий и материалов присваивают обозначение, состоящее из обозначения соответствующего основного комплекта рабочих чертежей по ГОСТ 21.101 и через точку шифра «СО».

Пример — 2345-11-ТХ.СО, 2345-11-ОВ.СО, 2345-11-АТХ1.СО».

В п. 4.2.7 ГОСТ Р 21.1101-2013 в отношении шифра спецификации указано следующее:

«Каждому прилагаемому документу присваивают обозначение основного комплекта с добавлением через точку шифра прилагаемого документа.

Шифры прилагаемых документов приведены в таблице В.1 (приложение В).

Пример - 2345-12-ЭО.С,

где 2345-12-ЭО - обозначение основного комплекта рабочих чертежей;
С - шифр спецификации оборудования, изделий и материалов.

Согласно п. 7.6 ГОСТ 21.704-2011 «Спецификацию оборудования, изделий и материалов оформляют в виде отдельного документа, которому присваивают обозначение, состоящее из обозначения соответствующего комплекта рабочих чертежей согласно 3.2, 3.3 и, через точку, шифра "С".

Примеры

1 2345-11-НВК.С

2 2345-12-НВ.С

Генеральный директор


К.С. Ильичев