



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

16.12.2015 № 70002п-13-3-2

На № 17-241115 от 24.11.2015 г.

Рассмотрев Ваше обращение сообщая следующее:

По Вопросу 1. Согласно требованиям СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» огнезадерживающие клапаны системы общеобменной вентиляции являются электроприемниками систем противопожарной защиты (СПЗ) действие которых направлено на предотвращение распространения опасных факторов пожара (ОФП) по общеобменной вентиляции здания, соответственно данные устройства необходимо запитывать по первой категории надежности электроснабжения.

По вопросу 2. Аварийное освещение на путях эвакуации является элементом СПЗ согласно пункту 4.8 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

По вопросу 3. Питание исполнительных устройств (электроприемников СПЗ) необходимо выполнять самостоятельными линиями от панели ГПУ.

Заместитель начальника института

 - С.С. Воевода