



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СТРОИТЕЛЬСТВО»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИМЕНИ В. А. КУЧЕРЕНКО

Директору ГБУ НСО
«ГВЭ НСО»
П.Н. Зиновьеву

№ 41-829 от 28.06.2014
на № _____ от _____ 20__ г.

Уважаемый Павел Николаевич!

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко рассмотрел Ваше письмо от 19.04.2016 г. №421/16 по вопросам применения лицевого кирпичного слоя толщиной 120 мм в многослойных стенах, поступившее из Минстроя РФ, и сообщает.

В связи с большим количеством разрушений и повреждений лицевого кирпичного слоя в трехслойной кладке жилых и гражданских зданий, которые имели место в последние годы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России в строительных нормах и правилах СП 15.13330.2015 «Каменные и армокаменные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП II-22-81*) была ограничена область применения лицевого кирпичного слоя толщиной 120 мм в трехслойной кладке. Эти ограничения были направлены на повышение надежности возводимых зданий, так как требования к точности строительно-монтажных работ при устройстве трехслойной кладки должны быть значительно выше, чем при возведении стен по традиционной технологии.

В настоящее время в связи с совершенствованием конструктивных решений и накопленным опытом проектирования и строительства указанных зданий в Изменениях №1 к СП 15.13330.2012 сняты ограничения по высоте зданий с наружными многослойными стенами с лицевым кирпичным слоем на гибких связях.

Изменения №1 с требованиями к конструктивным решениям и к применяемым изделиям для облицовки будут включены в СП 15.13330.2012 в 2016 году.

Институт считает, что в настоящее время при разработке новых проектов допускается использование указанных выше Изменений при проектировании жилых домов с наружными двухслойными и трехслойными стенами. При необходимости применяемые решения могут быть согласованы до утверждения Изменений в СП 15.13330.2012

Заместитель директора
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

Пonomарев О.И.

Исполнитель Ишук М.К. 8 (499) 174-79-96

СК3273

АО «НИИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»:
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,
тел.: +7 (499) 170-1548; +7 (495) 602-0070;
факс: +7 (499) 171-2250
inf@stroy.ru | www.cstroy.ru

ЦНИИСК ИМ. В. А. КУЧЕРЕНКО:
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,
тел.: +7 (499) 171-2650,
факс: +7 (499) 170-1023, +7 (499) 171-2858;
dtsniisk@rambler.ru, tsnisk@rambler.ru | www.tsnisk.ru

ИНН 5042109739, КПП 504201001,
ОГРН 1095042005255
Юридический адрес: 141367,
Московская область, Сергиево-Посадский р-н,
пос. Загорские Дали, дом 6-11