



АССОЦИАЦИЯ
"РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Юр. адрес: 129515, г. Москва, ул. Ак.Королева, д.13
Факт. адрес: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д.71, стр.1
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, а/я 115
Тел./факс (495) 730 57 61
Http://www.roselmon.ru
E-mail: info@roselmon.ru

Исх. № ТИ-67/17 от 07.10.2017
На № 7-091017 от 09.10.2017

В ответ на Ваше письмо от 09.10.2017 г. № 7-091017 сообщаем следующее.

Пункт 1.3.6 ПУЭ (6 издания) относится только к условиям послеаварийной эксплуатации.

Однако, если подходить к этому вопросу утилитарно, т.е. рассматривать вообще технический срок службы кабельной линии и при этом не превышать номинальные токовые режимы, то кабель будет эксплуатироваться в соответствии с нормами по сроку эксплуатации, устанавливаемыми заводами-изготовителями.

Если же при проектировании кабельной линии поставлена задача, чтобы и при периодических допустимых перегрузках кабельная линия эксплуатировалась нормативный срок службы, то в таком случае при выборе сечения и проверке длительности тока для кабелей с поливинилхлоридной (любого вида) изоляцией следует предусмотреть соответствующий запас по току.

/ Президент Ассоциации
д.т.н., профессор

Ю.И. Солуянов

Исполнитель:
Берман В.И.
☎ (916) 394-55-29
e-mail: vitber3@mail.ru