



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

17.10.2015 № 6-198зп-13-4-11

На № б/н от 01.10.2015 г.

О разъяснении требований
нормативных документов

По Вашему обращению о размещении лестниц 3-го типа вдоль фасадов зданий, имеющих оконные проемы, сообщая, что в соответствии с требованиями п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 расстояние от любой точки лестницы до плоскости фасада, в котором размещаются оконные проемы, должно составлять не менее 1 м.

При этом конструкции крепления лестницы к фасаду здания должны размещаться на расстоянии не менее 1 м от точек фасада, ограничивающих оконные проемы.

Выполнение в оконных проемах помещений без пожарной нагрузки (коридоры, холлы, лестничные клетки) окон с пределом огнестойкости и классом пожарной опасности не ниже предела огнестойкости и класса пожарной опасности стены, требуемых п. 4.4.2 СП 1.13130.2009, с уменьшением расстояния менее 1 м от любой точки лестницы до плоскости фасада, в котором размещаются оконные проемы, не противоречит указанному пункту.

Заместитель начальника института-
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов