



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

18.01.2018 № 14-00-10/67

На № _____ от _____

Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса повторно рассмотрело обращение, направленное в Общественную приемную Ростехнадзора, и разъясняет.

Технические решения по оснащению резервуаров для хранения СУГ под давлением средствами контроля и сигнализации принимаются в проектной документации с учетом рекомендаций, изложенных в п. 157 Руководства по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 № 778, предусматривающих в том числе запрет на подачу в резервуар продукта при достижении в нем опасного (предельно допустимого) уровня, запрет на пуск насосов откачки продуктов при достижении минимально допустимых давления и уровня в резервуаре.

Начальник Управления
по надзору за объектами
нефтегазового комплекса

С.А. Жулина