



АССОЦИАЦИЯ  
"РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Юр. адрес: 129515, г. Москва, ул. Ак.Королева, д.13

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, а/я 115

Http://www.roselmon.ru

E-mail: info@roselmon.ru

Исх. № ТИ-89/18 от 19.12.2018 г.  
На № 12-181218 от 18.12.2018 г.

В ответ на Ваше письмо от 18.12.2018 г. исх. № 12-181218 сообщаем следующее:

Установка УДТ в групповых линиях, питающих штепсельные розетки, служит целям повышения безопасности электроустановок жилых и общественных зданий, снижению угрозы жизни и здоровья людей при эксплуатации электрооборудования, подключаемого в электрическую сеть через штепсельные розетки.

При эксплуатации электрооборудования, подключаемого в электрическую сеть через штепсельные розетки, опасный для человека ток утечки (30 мА и выше) может возникать по ряду причин:

- повреждение изоляции электрооборудования в процессе эксплуатации;
- повреждение изоляции кабеля, питающего электрооборудование;
- повреждение конструкции штепсельной розетки и т.д.

В соответствии с п. 1.1.17 ПУЭ (Правила устройства электроустановок, 7-е издание) обязательными являются требования, содержащие слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

Учитывая все вышеизложенное, считаем, что требования к установке УДТ, содержащиеся в п. 10.13 СП 256.1325800.2016, являются обязательными.

Главный специалист  
Ассоциации «Росэлектромонтаж»

Берман В.И.

Исполнители:  
Берман Виталий Ильич  
☎ (916) 394-55-29  
e-mail: vitber3@mail.ru  
Коротков Владимир Николаевич  
☎ (910) 088-35-08,  
e-mail: korotkovvn@mail.ru