



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

11. 11. 2019 № 769127-13-3-2

На № 14-151019 от 15.10.2019

Рассмотрев Ваше обращение, специалисты института сообщают, что на данный момент на кабеленесущие устройства и погонажную арматуру не распространяются требования ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

Также сообщаем, что помимо соблюдения требований ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытания», для применения кабельных линий систем противопожарной защиты необходимо проведение испытаний согласно ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания». Кабельная линия должна проходить данные испытания в сборе именно в том виде, в котором будет применяться на объекте с учётом всех элементов крепления и погонажной арматуры.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин