



Общество с ограниченной ответственностью
«АКРИЛХИМПРОЕКТ»

606019, Россия
Нижегородская область,
г. Дзержинск
проспект Дзержинского, дом 33
ОКПО 71152558
ОГРН 1035200526020

Тел: +7 8313 21-09-27
Факс: +7 8313 22-11-88
e-mail: ahp@mts-nn.ru
www.akrilhp.ru
ИНН/КПП 5249089433/524901001

Исх. № БГЧ-13/162 от « 01 » 07 2012г.

На исх. № _____ от « _____ » _____ 2012г.

Гр опечатка в тексте СП 52-101-2003, табл. 5.4

Руководителю отдела по работе с Корпоративными
клиентами ООО «Норма Софт»
Усанову А.В.
Тел. (831) 2100-100, 230-66-11
Факс (831) 412-92-03

В таблице 5.4 СП 52-101-2003 имеет место опечатка:

- напечатано - Значение начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении E_b , МПа $\cdot 10^{-3}$, при классе бетона по прочности на сжатие;
- должно быть - Значение начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении E_b , МПа $\cdot 10^3$, при классе бетона по прочности на сжатие.

При отрицательной степени начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении ничтожно мал, пример - при В15 $E_b = 24,0 \cdot 10^{-3}$ МПа = 0,024 МПа = 0,24кг/см².

Официальное уведомление об опечатке отсутствует.

Прошу уточнить у разработчика достоверность редакции таблицы 5.4 СП 52-101-2003.

С уважением,

Технический директор

В.Л. Прокопчук