



Отзыв на первую (окончательную) редакцию проекта стандарта, изменение № 1 к СП 113.13330.2016 (СПиП 21-02-99*) «Стоянки автомобилей» 1-я редакция

Структурный элемент стандарта	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция
Раздел 5	Как правило, по периметру эксплуатируемой кровли, организованы проезды/открытые стоянки, что по факту создает опасные ситуации при эксплуатации (использовании игрового инвентаря) на детских игровых, спортивных площадках, а также учитывая требования общественного совета при Главе города по вопросам ЖКХ, для обеспечения безопасности, предлагаем исключить размещение детских спортивных, игровых площадок, в случаях, если проектная отметка эксплуатируемой кровли выше планировочной отметки прилегающей территории на 0,6 м. А также дополнить требования к ограждению лестничных маршей/пандусов(вертикальных связей), обеспечивающих доступ на эксплуатируемую кровлю.	пункт 5.1.56 дополнить словами: <i>после слов «По периметру эксплуатируемой кровли», добавить слова «вертикальных связей (лестничных маршей, пандусов и тп.)»</i> пункт 5.1.56 второй абзац дополнить предложением: «Размещение детских игровых, спортивных площадок не допустимо, если планировочная отметка покрытия эксплуатируемой кровли относительно планировочной отметки прилегающей территории более 0,6 м»
Раздел 5	в п. 5.1.57 указано, что на rampax с пешеходным движением, являющихся в т.ч. эвакуационными выходами, размер тротуара указан 0,8 м, что не обеспечивает доступное передвижение всех категорий граждан. Предлагаем увеличить ширину тротуара до 1,1 м, что также позволит исключить пересечение движения транспорта и пешеходов.	пункт 5.1.57 <i>после слов «...стороны ramпы предусматривается тротуар шириной 0,8 м», заменить и добавить слова «шириной 1,1 м, с учетом требований раздела 5.1 СПиП 59.13330.2016»</i>

Руководитель подразделения,
ответственного за подготовку отзыва директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор

Администрации города Сургута
(должность) _____
(подпись)  _____
(инициалы, фамилия) А. В. Усов

Составитель отзыва

главный специалист отдела архитектуры,
художественного оформления и рекламы
департамента архитектуры градостроительства
Администрации города Сургута
(должность) _____
(подпись)  _____
(инициалы, фамилия) П. В. Белоконь