

Отзыв на первую редакцию проекта изменения № 2 к СП 251.1325800.2016

Структурный элемент стандарта	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция
... с разрядами зрительной работы А, Б, В (таблица 2 СП 52.13330.2016).»	Такой таблицы не существует. Ошибка как прежней, так и в предлагаемой версии документа. Имеется в виду устанавливающая разряды зрительных работ таблица Л1 «Нормативные показатели освещения основных помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий» приложения Л «Нормативные показатели освещения основных помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий, помещений и сооружений объектов общепромышленного назначения»	... с разрядами зрительной работы А, Б, В (таблица Л1 Приложения Л СП 52.13330.2016).»
... Таблицу 8.1. изложить в новой редакции:	Новая редакция не отличается от прежней редакции. Предлагаю отменить или уточнить изменение.	...

Составитель отзыва главный конструктор ООО «ЛЕД-Эффект», инженер ИРЭ РАН им. М.В. Котельникова  Шаракшанэ А.С.