

Отзыв на первую редакцию проекта изменения №1 к СП 252.1325800.2016 «Здание дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»

Структурный элемент стандарта	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция
8.2.10 В помещениях ДОО следует применять люминесцентные (в том числе компактные) лампы и галогенные лампы накаливания. ...	Целью стандарта является обеспечение в дошкольных образовательных организациях световой среды высокого качества. Световая среда описывается и определяется измеримыми параметрами, такими как цветопередача, коэффициент пульсации, цветовая температура. Эти параметры определяются используемыми светильниками и на практике оказываются выше при использовании типичных современных светодиодных светильников, аналогичных используемым в школах. Прямой запрет на использование светодиодных светильников нецелесообразен, так как до сих пор не появилось никаких оснований считать светодиодные светильники, обеспечивающие в помещении все требования СП 52, чем либо хуже люминесцентного светильника. Тогда как недостатки люминесцентных светильников очевидны.	Исключить запрет на применение светодиодных светильников, оставив только требования к параметрам создаваемой светильником световой среды.

Составитель отзыва главный конструктор ООО «ЛЕД-Эффект», инженер ИРЭ РАН им. М.В. Котельникова

 Шаракшанз А.С.