

Отзыв на первую редакцию проекта национального стандарта
«Атомные электростанции. Контрольно-измерительные системы, важные для
безопасности. Определение и обслуживание уставок аварийной защиты»

Структурный элемент стандарта	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция
Стандарт в целом	Привести в соответствие требованиям пункта 4.5 ГОСТ Р 1.7-2014 – предоставить надлежащим образом заверенный перевод стандарта, зарегистрированный в Федеральном информационном фонде стандартов (см. www.gost.ru и www.gostinfo.ru)	
Стандарт в целом	Привести в соответствие требованиям раздела 5 ГОСТ Р 1.5-2012. Например, «5.3 Поля справа, слева, сверху и снизу от текста должны быть шириной не менее 20 мм и не более 30 мм.» или «5.7 ... При этом предлагаемое обозначение стандарта (без цифр, обозначающих год утверждения стандарта)»	
Стандарт в целом	<p>Исправить грамматические ошибки текста стандарта, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применение буквы Е вместо буквы Ё; – не хватает пробела в тексте «...чтобы автоматическиеуставки для приборов ...» или тексте «...датчик, счетом времени...»; – повторяющееся слово в тексте «...должны быть включены включены в анализ безопасности.»; – опечатка в тексте «1) точностьью ведения...»; – лишние пробелы в тексте «...контрольно - измерительные...» 	
Стандарт в целом	Оформление стандарта привести в соответствие требованиям раздела 6 ГОСТ 1.5-2001	
Титульный лист	Привести в соответствие требованиям ГОСТ Р 1.5-2012 (п.3.2, п.5.7, п.5.9), ГОСТ Р 1.7-2014 (п.6.4, п. Г.1 приложения Г), пункта 6.3 ГОСТ 1.3-2014.	
Наименование стандарта	<p>В тексте проекта стандарта отсутствует термин «аварийная защита», приведённый в наименовании стандарта. Следует исключить этот термин из наименования стандарта.</p> <p>В разделе «Термины и определения» про-</p>	<p>Наименование стандарта изложить в редакции: «Атомные электростанции. Измерительные приборы, важные для безопасности. Опреде-</p>

Структурный элемент стандарта	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция
	<p>екта стандарта указано: «3.22 уставка срабатывания (trip setpoint): заданное значение срабатывания конечного задающего устройства для инициирования защитного действия» и «3.13 контрольно - измерительные приборы системы ядерной безопасности (nuclear safety system instrumentation):...», что не соответствует переводу на русский язык аналогичных терминов, применённых в наименовании проекта стандарта. Таким образом, допущено различное толкование терминов.</p> <p>Целесообразно принять в тексте стандарта следующие термины: <i>trip setpoint</i> – «уставка отключения» и <i>instrumentation</i> – «измерительные приборы»</p>	ление и поддержание уставок отключения»
Предисловие	<p>Привести в соответствие требованиям пункта 6.2 ГОСТ Р 1.7-2014, пунктов 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 ГОСТ 1.3-2014 (например, согласно пункта 6.4.3 ГОСТ 1.3-2014 в предисловие стандарта следует перенести из предисловия или введения применяемого международного стандарта сведения о патентных правах или предупреждение международной организации по стандартизации о том, что часть содержания данного стандарта может быть объектом патентных прав).</p> <p>Квадратные скобки для выделения наименования стандарта на английском языке заменить круглыми</p>	
Содержание	Привести в соответствие требованиям пунктов 3.4.3 и 3.4.5 ГОСТ 1.5-2001, пункта 6.2.3 ГОСТ 1.3-2014	
Введение	Исключить текст «настоящего», поскольку представленный документ является проектом национального стандарта	«Целью международного стандарта МЭК 61888 является...»
Обозначение стандарта	Привести в соответствие требованиям пункта 6.4 ГОСТ Р 1.7-2014	

Структурный элемент стандарта	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция
Область применения	<p>Исправить текст <i>«Этот стандарт определяет требования для обеспечения того, чтобы автоматические уставки для приборов системы ядерной безопасности (как определено в главе 3), устанавливаются и поддерживаются в установленных пределах на атомных электростанциях и ядерных энергетических установках.»</i></p>	<p>Настоящий стандарт определяет требования по обеспечению установки и поддержанию в определённых пределах автоматических уставок для контрольно-измерительных приборов систем ядерной безопасности на атомных электростанциях и ядерных реакторных установках (как определено в пункте 3).</p>
Нормативные ссылки	<p>Привести в соответствие требованиям пунктов 3.6.4, 3.6.5 ГОСТ Р 1.5-2012 (<i>например, датированные и недатированные ссылки</i>) и требованиями пунктов 6.7, 6.7.1 и 6.7.2 ГОСТ Р 1.7-2014 (В оригинале стандарта указаны датированные ссылки: IEC 60050-394:1995, IEC 61513:2001, IAEA NS-R-1: 2000).</p> <p>Приложение Б привести в соответствие требованиям ГОСТ 1.3-2014 (приложение Д)</p>	
Термины и определения	<p>Привести в соответствие требованиям пункта 3.9.5 ГОСТ 1.5-2001 (определение записывают с прописной буквы)</p>	
Термины и определения, обозначения и сокращения, основные нормативные положения	<p>Разделы термины и определения, обозначения и сокращения, а также основные нормативные положения проекта стандарта привести в соответствие с заверенным надлежащим образом и зарегистрированным в Федеральном информационном фонде стандартов переводом на русский язык стандарта IEC 61888</p>	