



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

Садовая-Самотечная ул., д. 10,
строение 1, Москва, 127994
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
www.minstroyrf.ru

№ _____

На № _____ от _____

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках компетенции рассмотрел Ваше обращение от 30 мая 2019 г. № 112869 о разъяснении требований СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (далее – СП 31.13330.2012) к параллельной прокладке трубопроводов и сообщает следующее.

Согласно п. 11.49 СП 31.13330.2012 при параллельной прокладке нескольких линий водоводов (заново или дополнительно к существующим) расстояние в плане между наружными поверхностями труб следует устанавливать с учетом производства и организации работ и необходимости защиты от повреждений смежных водоводов при аварии на одном из них.

Расстояния между трубами при прокладке в грунтах различного вида установлены в таблице 26 данного свода правил, а прочерки в таблице означают, что требования не регламентируются данным документом.

Возможность и условия применения полимерных труб диаметром более 600 мм, параллельная прокладка трубопроводов из разных материалов и разных диаметров определяются и обосновываются конкретным проектом, который должен обеспечивать соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Заместитель директора Департамента
градостроительной
деятельности и архитектуры

А.Ю. Степанов