

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)**

Ибраеву И.Р.

ibraev_ir@utpsp.ru

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
(ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»)**

Фуркасовский пер., д. 6, Москва, 101000

Тел.: (495) 625-95-95. Факс: (495) 624-67-49

E-mail: info@gge.ru; www.gge.ru

07.09.2018 № **01-01-17/13891-НБ**

На № _____ б/н _____ от _____ 27.08.18

Уважаемый Ильдар Ринатович!

ФАУ «Главгосэкспертиза России» рассмотрело Ваше обращение по вопросу присвоения категории узлам запорной арматуры на линейных (магистральных, промысловых) трубопроводах и сообщает следующее.

Узлы запорной арматуры на магистральных и промысловых трубопроводах не относятся к наружным установкам согласно пункту 13 статьи 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и, соответственно, не подлежат категорированию по пожарной опасности.

Заместитель начальника



Н.В. Богомолова