



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

М.И. Урюпиной

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

(ФАУ «ФЦС»)

Волгоградский пр-т, д. 45, стр. 1, г. Москва, 109316

Тел. (495) 133-01-57, (495) 133-01-58

E-mail: info@faufcc.ru, <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:

119311, г. Москва, а/я 19

04 ДЕК 2015

№

2047/фб

На № 35548/АС/08

от

03.11.2015

Уважаемая Мария Ибрагимовна,
Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело Ваш запрос и приложенные к нему фотографии и планировочную схему и сообщает следующее.

Статья 67 «Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям» закона Российской Федерации №123 ФЗ «О пожарной безопасности» исключена с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.

. Ограда высотой ниже человеческого роста, расположенная между противопожарным проездом и стеной одноэтажного здания магазина шириной менее 18 м, не может служить препятствием для совершения противопожарных действий пожарного расчета (подачи пожарных рукавов, подачи тушащих средств и др.) На основании этого, а также - правил раздела 8 СП 4.13130.2013 и с учетом заключения инспекторов ОНД считаем, что противопожарные требования при устройстве ограды вдоль стены магазина не нарушены.

С уважением,
Директор

Д.В. Михеев

исп. Л.А. Викторова
тел. 495. 133-01-57 (доб. 148)