



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Волгоградский пр-т, д. 45, стр. 1, г. Москва, 109316

Тел. (495) 133-01-57, (495) 133-01-58

E-mail: info@faufcc.ru, <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:

119311, г. Москва, а/я 19

04 ДЕК 2015

№

2046/об

На № 19-271115

от

27.11.2015

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело Ваш запрос по применению правил СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и сообщает следующее.

Расчет времени эвакуации МГН осуществляется по Приложению «В» СП 59.13330.2012 «Материалы к расчету уровня пожарной безопасности маломобильных групп населения». Число МГН в здании должно быть установлено в задании на проектирование. Расчет площади зоны безопасности приведен в пункте 5.2.28 указанного СП.

С уважением,
директор

Д.В. Михеев

исп. Л.А. Викторова
тел. 495. 133-01-57 (доб. 148)