



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

29.09.2016 № 5768эп-13-2-3

На № б/н от 12.09.2016 г.

По существу изложенных в письме вопросов сообщая:

1. В соответствии с п. 7.14д) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок, следует предусматривать через парно-последовательно расположенные тамбур-шлюзы с подачей наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции. Параметры систем, обеспечивающих подачу наружного воздуха в объемы тамбур-шлюзов, должны соответствовать требованиям п. 7.15в) и 7.16б) СП 7.13130.2013.

2. При выходе из лифта в помещение для хранения автомобилей подземной автостоянки следует предусматривать два парно-последовательно расположенных тамбур-шлюза, с подачей наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш