



АССОЦИАЦИЯ  
“РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ”

Юр. адрес: 129515, г. Москва, ул. Ак. Королева, д. 13  
Факт. адрес: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 1  
Тел./факс (495) 730 57 61  
[Http://www.roselmon.ru](http://www.roselmon.ru)  
E-mail: info@roselmon.ru

---

Исх. № ТИ-25/16 от 19.09.2016 г.  
На б/н от 05.09.2016 г.

На Ваш вопрос, изложенный в письме от 06.09.2016, отвечаем следующее.

Пункт 7.1.35 ПУЭ седьмого издания запрещает прокладку от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир.

Пункт 14.18 свода правил СП 31-110-2003, действующего в настоящее время, также запрещает прокладку проводов и кабелей, питающих линии разных квартир, в общих коммуникациях.

Пункт 15.18 проекта актуализированного СП 31-110-2003, находящегося в настоящее время на утверждении, содержит аналогичные требования.

Ни в ПУЭ, ни в СП не приведены соображения, по которым прокладка проводов и кабелей, питающих линии разных квартир, в общих коммуникациях запрещается, однако к ним следует отнести все возможные нарушения, которые возможны в квартирах, в том числе механические повреждения, перегрузка, а также пробой изоляции в одной из питающих линий при КЗ в другой из них.

Не распространяющая горение прокладка в общей трубе, общем коробе или канале строительных конструкций, выполненных из негорючих материалов, проводов и кабелей, питающих линии квартир, вместе с проводами и кабелями групповых линий рабочего освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений допускается, поскольку для таких групповых линий и помещений как вероятность возгорания, так и вероятность других повреждений (например, перегрузки, механических повреждений, а также пробоя изоляции одной из питающих линий при КЗ в другой) ниже, чем в квартирах.

Кроме того, выход из строя питающих линий квартир может привести к более значительному материальному ущербу, чем выход из строя групповых линий рабочего освещения лестничных клеток и т.д.

В связи с вышеизложенным Ассоциация «Росэлектромонтаж» рекомендует Вам придерживаться требований п. 7.1.35 ПУЭ и п. 14.18 действующего (п. 15.18 актуализируемого, находящегося на утверждении) СП 31-110-2003.

Президент Ассоциации  
д.т.н., профессор

Ю.И. Солуянов

Исполнитель:  
Берман В.И.  
(495) 730-57-61 доб. 6012  
(916) 394-55-29  
e-mail: vitber3@mail.ru