



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

30.11.2016 № 7354Эп-13-2-3

На № б/н от 28.10.2016 г.

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу Вашего вопроса сообщаю, что технические решения указанные в Вашем запросе могут быть приняты к реализации, в части касающейся системы вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги, только в коридоре, при этом должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику работы систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Также следует отметить, что системы вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги необходимо предусматривать только в одноэтажных зданиях в соответствии с п. 7.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

Врио начальника института

Д.М. Гордиенко