



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

Об. Н. 2016 № 13-00-05/338

На № О - 18317 от 01.11.2016

О рассмотрении обращения

Управление по надзору в угольной промышленности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело Ваше обращение и сообщает следующее.

По первому вопросу: требование пункта 609 «Правил безопасности при обогащении и брикетировании углей (сланцев)» ПБ 05-580-03 устанавливает: склады угля должны быть оборудованы противопожарным водопроводом в соответствии с противопожарными нормами строительного проектирования объектов угольной промышленности.

По второму вопросу: в соответствии с требованиями пунктов 142 и 471 «Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом» ПБ 05-619-03, месторасположение перегрузочного пункта, а также порядок его образования и эксплуатации определяются специальным проектом, утверждаемым техническим руководителем организации.

Начальник Управления
по надзору в угольной промышленности

Г.П.Ермак