



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Волгоградский пр-т, д. 45, стр. 1, г. Москва, 109316
Тел. (495) 133-01-57, (495) 133-01-58
E-mail: info@faufcc.ru, http://www.faufcc.ru
Адрес для почтовых отправлений:
119311, г. Москва, а/я 19

02.05.2017	№	1157 / П
28-230317		24.04.2017
На № 16-240417	от	23.03.2017

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») совместно с ООО «Институт общественных зданий» рассмотрело Ваши обращения по вопросу применения пунктов СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2012, актуализированная редакция - СП 59.13330.2016) и по вопросу компетенции сообщает.

1. По пунктам 4.1.12 и 4.1.14 СП 59.13330.2012.

Применение менее 3 ступеней перед входными площадками (высотой 150 мм) является травмоопасным. Следует исключать данные решения или предусматривать устройство пандуса перед площадкой.

При этом следует применять покрытие пандуса с учетом положений СП 59.13330.2016.

2. По пункту 5.1.8 СП 59.13330.2016.

Пандусы не выполняются ломанными. После пандуса с уклоном 1:10 протяженностью 1,0 м выполняется горизонтальная площадка с учетом требований СП 59.13330.2016. Далее выполняется пандус необходимым в зависимости от градостроительных условий с уклоном.

В части графических проектных схем целесообразно обратиться к организации-разработчику документа ООО «Институт общественных зданий».

С уважением,

Директор

Д.В. Михеев