



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

Блиндер. А.
ГИТАЛ
ТАЧ АЛ
Нагорный ИС
Н. И. Гордилов ИТ
2.12.14

01.12.2014 № 5561Ф-13-4-03 директору

На № 134 от 27.10.2014

ООО «ДЕВЕЛОПМЕНТ-ПРОЕКТ»

В.Г. Мех

350075 г. Краснодар, ул. Московская,
59/1

тел./факс: (861) 274-46-16

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу Вашего обращения сообщая, что формулировка термина «автостоянка» в СП 4.13130.2012 аналогична формулировке приведенной в СП 113.13130.2012. Требования п.6.11.2 СП 4.13130.2103, нормирующие расстояния от площадок для хранения автомобилей до жилых домов, относятся к требованиям пожарной безопасности по предотвращению распространения возможного пожара на объекте защиты и должны применяться к, запроектированным для продолжительного размещения легковых автомобилей – хранения, стоянки, парковки и т.п.

По остальным вопросам сообщаем следующее:

1. С точки зрения пожарной безопасности термин «открытая автостоянка» (без наружных стеновых ограждений, либо с ограждениями, отвечающими требованиям п.3.3 СП 4.13130.2013) в отличие от «открытой площадки» предполагает наличие капитального сооружения, запроектированного и оснащенного системами противопожарной защиты в соответствии с требованиями противопожарных норм.

2. По мнению специалистов института, требования п.6.11.2. СП 4.13130.2013 распространяются на любые открытые площадки, запроектированные для хранения, стоянки, парковки легковых автомобилей, в том числе и гостевые.

3. Противопожарные расстояния от объектов защиты не регламентируются до проездов и открытых площадок, запроектированных только для проезда, подъезда и остановки автомобилей без продолжительной стоянки согласно определениям ППД, а также площадок размещаемых у противопожарных стен 1-го типа.

01.12.2014
01.12.14г.

01.12.14г.
Т.И.Т.

01.12.14
01.12.14г.

246
01 12 14
Нагорный 01.12.14

4. В п.6.11.3 СП 4.13130.2013 допущена опечатка, следует читать: «п.6.11.3 Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с навесом) для хранения автомобилей до зданий и сооружений на предприятиях (по обслуживанию автомобилей, промышленных, сельскохозяйственных и др.)...». Указанная опечатка будет скорректирована в новой редакции документа.

Заместитель начальника –
начальник научно-исследовательского центра



И.Р. Хасанов