



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

21.12.2015 №504-129-13-4

На № б/н от 30.11.2015

О разъяснении требований  
противопожарных норм

По существу Вашего обращения сообщаю, что вопросы организации пожарных проездов и работы пожарной техники регламентируются разделами 7 и 8 СП 4.13130.2013, утвержденным Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288. Также, в настоящее время, в МЧС России прошли экспертизу и находятся на утверждении Изменения № 1 к СП 4.13130.2013. Так пункт 7.1 СП 4.13130.2013 будет дополнен следующими абзацами:

«Пожарные проезды и подъездные пути должны обеспечивать доступ пожарных с автолестниц и автоподъемников в любую квартиру или помещение, имеющее оконные проёмы, в том числе в зданиях и сооружениях со встроено-пристроенными и пристроенными помещениями.

На территории, расположенной между проездом для пожарной техники и зданием или сооружением не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы лестниц и автоподъемников».

Также сообщаю, что проведение экспертиз и консультирование по конкретным организационным и техническим решениям в области пожарной безопасности (за исключением разъяснения положений нормативных и правовых документов), для юридических и физических лиц, не входящих в систему МЧС России, в соответствии с п. 2.3 Устава ФГБУ ВНИИПО МЧС России осуществляется на договорной основе. Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности возложен на органы государственного пожарного надзора.

Заместитель начальника института

С.С. Воевода