



**НИЦ строительство**  
научно-исследовательский центр



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СТРОИТЕЛЬСТВО»  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ  
И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОСНОВАНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
ИМЕНИ Н.М. ГЕРСЕВАНОВА

№ 11/1848 от 03.05 2014 г.  
на № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Согласно 4 и 5 абзацам п. 9.3 СП 24.13330.2011 ограничивается область применения свай в просадочных грунтах II типа. Отличие в условиях применения свай по данным абзацам состоит в том, что в 5-м абзаце просадка грунтов определяется с учетом подсыпки и пригрузки поверхности грунтов, что приводит к возрастанию просадки по сравнению с 4-м абзацем, что в свою очередь увеличивает нагрузки на сваи. Поэтому никакой опечатки нет, пункт 9.3. следует применять в редакции, изложенной в СП 24.13330.2011. Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время готовится новая очередная (за 5 истекших лет) редакция актуализированного СП 24.13330, в которой положения об опирании нижних концов свай в просадочных грунтах будут проанализированы с учетом полученного за 5 лет опыта и при необходимости видоизменены.

Директор  
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, к.т.н.

И.В. Колыбин

Заведующий лабораторией № 11  
оснований и фундаментов на просадочных грунтах, к.т.н.

В.К. Когай

Заведующий лабораторией № 1  
свайных фундаментов, к.т.н.

И.К. Попсуенко

СП18489

**АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»:**  
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,  
тел.: +7 (499) 170-1548;  
+7 (495) 602-0070;  
факс: +7 (499) 171-2250  
inf@cstroy.ru | www.cstroy.ru

**НИИОСП ИМ. Н.М. ГЕРСЕВАНОВА:**  
109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, корп.12  
тел.: +7 (499) 170-5792, +7 (499) 170-6312,  
+7 (499) 171-2240;  
факс: +7 (499) 170-2757  
niiosp@niiosp.ru | www.niiosp.ru

ИНН 5042109739, КПП 504201001,  
ОГРН 1095042005255  
Юридический адрес: 141367,  
Московская область,  
Сергиево-Посадский р-н,  
пос. Загорские Дали, дом 6-11