



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 411-60-45, Факс: (495) 411-60-52
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

29.08.2014 № 1400-20/1840

На
№

О рассмотрении обращения

Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса рассмотрело Ваше обращение, поступившее в Ростехнадзор по электронным каналам связи, и в рамках своей компетенции сообщает.

В таблице 6 «Минимальные расстояния от трубопроводов до объектов, зданий и сооружений» «Национального стандарта Российской Федерации. Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования» (ГОСТ Р 55990-2014), утвержденного и введенного в действие приказом Росстандарта от 01.04.2014 № 278-ст, указаны минимальные расстояния от трубопроводов до отсыпки кустов бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин.

Согласно требованиям пункта 7.1.8. свода правил «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 17.06.2015 № 302 территорию кустовой площадки для нефтяных и газоконденсатных скважин необходимо ограждать земляным валом высотой не менее 1 м с шириной бровки по верху не менее 0,5 м.

Проектные решения по определению границ кустовой площадки обосновываются в проектной документации.

Врио начальника Управления по надзору
за объектами нефтегазового комплекса

А.А. Феокистов

Силуянов А.Ю.
(495) 645-94-79*51-38