



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

23.06.2017 № 33.312п-13-5-3

На № 25-250517 от 25.05.2017 г.

О разъяснении требований
СП 4.13130.2013

По существу изложенных в Вашем письме вопросов сообщаю следующее.

1. По мнению специалистов института, п. 6.10.5.31 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» регламентирует размещение технологических аппаратов с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, непосредственно связанных с помещениями категорий А и Б, расположенных вне помещений и не входящих в состав какой-либо наружной установки, находящейся около здания.

2. В том случае, если указанное Вами оборудование входит в состав какой-либо наружной установки, то его расположение относительно здания определяется размещением наружной установки, включающей данное оборудование, в соответствии с п. 6.10.5.27 и п. 6.10.5.30 СП 4.13130.2013.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш