



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

10.11.2017

№ 002-129-13-4

На № \_\_\_\_\_ б/н \_\_\_\_\_ от 13.10.2017

О разъяснении требований  
нормативных документов

На Ваш запрос сообщаю, что СП 54.13330.2016 является нормативным документом в области строительства. По вопросам разъяснений его требований следует обратиться в организацию, разработавшую и утвердившую указанный документ.

По мнению специалистов института, под термином «технический коридор» подразумевается коридор с коммуникациями, а также коридор, сообщающийся с техническими помещениями технического этажа или части этажа жилого здания.

Противопожарные требования к устройству внеквартирных хозяйственных кладовых жильцов в жилых зданиях, а также по их отделению от технических коридоров противопожарными преградами планируется внести в СП 4.13130.2013 в рамках Изменения №1, работа над которым в настоящее время ведется в институте.

Заместитель начальника института  
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш