



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

28.08.2017 № 4498оп-13-5-3

На № 22-270717 от 27.07.2017

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаю мнение специалистов института по затронутому вопросу.

Требования пункта 13.2.13 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» распространяются и на нефтяные сепараторы объемом 100 м³, которые, в том числе, используются, как накопительные резервуары и расположены на объектах, соответствующих области применения СП 155.13130.2014.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш