



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Орликов пер., д. 3, стр. 1, г. Москва, 107139
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58
E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>
Адрес для почтовых отправлений:
107139, г. Москва, а/я 7

20 СЕН 2017 № 2649/06
На № 23-180817 от 18.08.2017

Приложение Д Свода правил 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" является обязательным по Постановлению Правительства Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 г. и приказа Минстроя №86/пр от 10.02.2017 г. и указанные в пункте Д11 ограничения максимальной температуры теплоносителя в производственных помещениях являются обязательными к применению. Пункт 6.1.6 СП 60.13330.2016 в настоящее время является пунктом добровольного применения.

При пересмотре данного Свода правил будут рассмотрены возможности дифференциации параметров температуры теплоносителя производственных зданий, имеющих различные функциональные назначения.

С уважением,

Директор

Д.В.Михеев