



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

29.09.2017 № 5105311-13-5-3

На № 29-300817 от 30.08.2017

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаю мнение специалистов института по затронутому вопросу.

В соответствии с требованиями пункта 6.1.3 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности» для I зоны (производственного назначения) объем емкостей ЛВЖ и ГЖ не должен превышать общей приведенной вместимости до 200 м³ ЛВЖ или 1000 м³ ГЖ и единичной вместимостью до 50 м³ ЛВЖ или 100 м³ ГЖ с количеством сливноналивных устройств до трех стояков для любых установок, размещаемых в зоне производственного назначения.

Главный инженер

Г.Н. Панфилов