



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Орликов пер., д. 3, стр. 1, г. Москва, 107139

тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:

107139, г. Москва, а/я 7

26 СЕН 2017 № 2439/ФК
На № 15-150917 от 15.09.2017

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») в соответствии с Вашим обращением от 15 сентября 2017 г. № 15-150917 по вопросу разъяснения требований действующих Сводов правил, в части использования светодиодных светильников сообщает.

В соответствии с п.7.3.1 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» не разрешается использование светодиодных источников света в дошкольных образовательных организациях, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений. СП 52.13330.2016, в том числе п.7.3.1 включен в Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2014 г. № 1521 для обязательного применения, что обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

При выполнении проектных работ по освещению лечебно-диагностических помещений проектная организация может руководствоваться требованием п. 7.7.2.1.1. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и технико-экономическими показателями.

С уважением,

Директор

Д.В.Михеев