



Акционерное общество

ЦНИИЭП ЖИЛИЩА

ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ingil@ingil.ru
ingil.ru

Россия, 127434, г. Москва
Дмитровское шоссе, дом 9, строение 3
+7 499 976-01-33, +7 495 984-54-44

№ 044-2945 от 05.12.2017

На № _____ от _____

По вопросу разъяснения норм

На Ваше письмо №11-091017 от 09.10.2017г. по вопросу разъяснения отдельных положений СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» сообщаем.

В п. 7.1.9 СП 54.13330.2016 указано *«Перегородки между кладовыми в подвальных и цокольных этажах зданий степени огнестойкости II высотой до пяти этажей включительно, а также в зданиях степеней огнестойкости III и IV допускается проектировать с ненормируемым пределом огнестойкости I классом пожарной опасности. Перегородки, отделяющие технический коридор (в том числе технический коридор для прокладки коммуникаций) подвальных и цокольных этажей от остальных помещений, должны быть противопожарными 1-го типа».*

При этом под техническим коридором понимается коридор, относящийся к техническим помещениям в подвальных и цокольных этажах, используемый для доступа к ним, а также, при необходимости, для прокладки инженерных коммуникаций. Он должен выделяться в отдельный пожарный отсек от кладовых и иных подсобных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

При необходимости дополнительных разъяснений Вы можете обратиться в специализированную организацию ВНИИПО МЧС России.

Научный руководитель института

С.В.Николаев

Исполнитель:
Дубынин Н.В.
Тел. 499 976-78-96, 976 001-40-21
Arh_nauka@mail.ru