



АССОЦИАЦИЯ  
"РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Юр. адрес: 129515, г. Москва, ул. Ак.Королева, д.13  
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, а/я 115  
Http://www.roselmon.ru  
E-mail: info@roselmon.ru

Исх. № ТИ-69/17 от 13.11.2017  
На № 15-171017 от 17.10.2017

В ответ на Ваше письмо от 17.10.2017 г. № 15-171017 сообщаем следующее.

В действующем Перечне стандартов МЭК (IEC) стандарт, аналогичный ГОСТ 10434-82, отсутствует.

Если внутренние электрические соединения НКУ выполнены в соответствии с пунктом 7.8 ГОСТ Р 51321.1-2007, типовые испытания НКУ – в соответствии с пунктом 8.2 ГОСТ Р 51321.1-2007 и приемо-сдаточные испытания НКУ – в соответствии с пунктом 8.3 ГОСТ Р 51321.1-2007, то при изготовлении НКУ дополнительная проверка электрических соединений на соответствие ГОСТ 10434-82 не требуется.

Приемо-сдаточные испытания НКУ в составе вводимой в действие электроустановки следует выполнять в объеме, предусмотренном ГОСТ Р 50571.16-2007.

/ Президент Ассоциации  
д.т.н., профессор

Ю.И. Солуянов

Исполнители:  
Казанцева Л.В.  
Берман В.И.  
☎ (916) 394-55-29  
e-mail: vitber3@mail.ru