



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Орликов пер., д. 3, стр. 1, г. Москва, 107139

тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:

107139, г. Москва, а/я 7

10 ЯНВ 2018 № 83/с
На № 9-151217 от 15.12.2017 г.

При решении вопроса о размещении в пределах одного пожарного отсека различных групп помещений следует руководствоваться строгим прочтением подпункта «г» п. 7.2.3, в котором содержится союз «или». Трактовка указанного подпункта с заменой союза «или» на союз «и» не допускается.

С уважением,

Директор

Д.В.Михеев

исп. Глуховенко Ю.М.

тел. (495) 133-01-57 доб. 150