



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

22.01.2018 № 229п-13-4-4

На № 7-111217 от 11.12.2017.

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщая, что в соответствии с п. 6.11.16 СП 4.13130.2013 в надземных автостоянках допускается устройство неизолированных рамп:

- в зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 и С1, при этом суммарная площадь их этажей (полуэтажей), соединенных неизолированными рампами, не должна превышать 10400 м²;

- в автостоянках открытого типа.

При этом для открытых автостоянок требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа следует принимать по таблице 6.7 СП 2.13130.2012; для закрытых автостоянок – по таблице 6.6 с учетом необходимости суммирования площадей этажей с неизолированными рампами.

Формулировка п. 6.11.16 СП 4.13130.2013, в соответствии с которой суммарная площадь этажей (полуэтажей) закрытых автостоянок, соединенных неизолированными рампами, не должна превышать 10400 м², несоответствующая требованиям СП 2.13130.2012, будет предложена к изменению при плановом пересмотре СП 4.13130.2013.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш