



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Волгоградский пр-т, д. 45, стр. 1, г. Москва. 109316
тел. (495) 133-01-57, (495) 133-01-58,

E-mail: info@faufcc.ru http://www.faufcc.ru

Адрес для почтовых отправлений:

119311, г. Москва, а/я 19

02.05.2017 № 1156 / р

СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы» не ограничивает применение водопропускных гофрированных труб с учетом требований ОДМ 218.2.001-2009 «Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон)».

Согласно п.4.4.4 ОДМ 218.2.001-2009 экологичность сооружения с металлическими гофрированными трубами (МГТ) должна обеспечивать возможность выполнения требований и мероприятий по охране окружающей среды без ущерба для безопасности и функциональной надежности водопропускного сооружения в процессе его строительства и эксплуатации. Должны обеспечиваться условия сохранения природных ландшафтов, исключаться заболачивание, подтопление и размывы на прилегающей территории, а также ущерб флоре и фауне.

Согласно п.4.4.6 ОДМ 218.2.001-2009 проектирование МГТ осуществляется на основании технико-экономической обоснованности применения в конкретных условиях строительства. Условия проектирования и строительства МГТ в различных районах Российской Федерации должны учитывать особенности конструирования, расчетов и технологий производства работ.

С уважением,
Директор

Д.В. Михеев