



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Орликов пер., д. 3, стр. 1, г. Москва, 107139
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:
107139, г. Москва, а/я 7

07 MAR 2018

№

602/ср

На №

11-150218

от

15.02.2018

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело обращение от 15.02.2018 г. № 11-150218 о разъяснении отдельных значений параметров согласно СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» и сообщает следующее.

В таблице 3.1 СП 131.13330.2012 для г. Братск, в таблице 4.1 для г. Елабуга и в таблице 5.1 для г. Сургут исполнителем разработки свода правил ФГБУ «НИИСФ РААСН» допущены опечатки, которые будут устранены при изменении (пересмотре) документа.

Приложение: письмо ФГБУ «НИИСФ РААСН» № 130/50 от 02.03.18 г. - на 2 л.

Директор

Д.В. Михеев



федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт строительной физики
Российской академии архитектуры и строительных наук»
(НИИСФ РААСН)

Иск. от 02.03.2018 № 130/50

Баменков И.В.
О.В.

МИНСТРОЙ РОССИИ ФАУ «ФЦС»
Зам.Директора по общим вопросам
О.В.Кожушко

Уважаемая Оксана Владимировна!


Ваше письмо от 27 февраля 2018 г по обращению от
15 февраля 2018 г. № 11-150218 по вопросу наличия возможных опечаток в
таблицах СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01 -99* Строительная
климатология» рассмотрено и проанализировано.

Сообщаем следующее:

- Климатические параметры г. Братск Иркутской области, в последней
версии документа представлены правильно, а именно:

	Сутки 98	Сутки 92	Пятид. 98	Пятид. 92	Абс. мин	
Братск*	-43	-41	-40	-39	-46	надо было
	-47	-46	-46	-43	-44	

- Запрос относительно климатических параметров города Елабуга уже
принимался к рассмотрению. В связи с этим дублируем ответ: о
корректности расчетных температур теплого периода г. Елабуга в СП
131.13330.2012 сообщаем: при наборе данных СП была допущена опечатка.



Температура воздуха обеспеченностью 0,95 равна 24°C , а 0,98 указана правильно - $+27^{\circ}\text{C}$. В новой редакции СП эта опечатка исправлена.

- В таблице 5.1 среднегодовое значение по Сургуту -3,4, в тоже время если произвести арифметические вычисления, согласно приведенным в той же таблице данным, то среднегодовое значение будет -3,1.

Средняя годовая температура может расходиться со средней по ср. месячным, т.к. рассчитывается по другой методике, а именно: по средним годовым за каждый год и в случае пропусков наблюдений в отдельных месяцах, она несколько может отличаться - на десятые доли градусов.

В последней версии документа, для того чтобы не смущать пользователей документа, средняя годовая температура для г. Сургута будет представлена значением -3,1.

Директор института



Шубин И.Л.

Исполнитель
Член-кор. РААСН
Савин В.К.