



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

18.05.2018 № 1118-1-29-16

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

По поручению Министра МЧС России В.А. Пучкова Ваше обращение от 02.05.2018 № 33655841 рассмотрено специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России и сообщается следующее.

Федеральным законом от 29.07.2017 № 244 из Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – технический регламент) исключена глава 32, содержащая требования пожарной безопасности к электротехнической продукции.

Общий перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности (в том числе электротехнической продукции), содержится в статье 146 технического регламента.

Конкретный перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента, изложен в постановлении Правительства Российской Федерации от 17.03.2007 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Список).

При этом следует отметить, что Список содержит отдельные виды электротехнической продукции, попавшей в сферу регулирования

технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2001), предъявляющего к ней требования пожарной безопасности. К таким видам продукции относятся аппараты защиты электрических цепей (устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, используемые в электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 200 А), и автоматические выключатели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 государства-члены обеспечивают обращение продукции, соответствующей требованиям технического регламента Союза, на своей территории без предъявления по отношению к содержащимся в техническом регламенте Союза требований к такой продукции и без проведения дополнительных процедур оценки соответствия.

Учитывая изложенное, аппараты защиты электрических цепей и автоматические выключатели обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента не подлежат.

Обращаем Ваше внимание на то, что кабельная продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия технического регламента в том случае, если она не является объектом регулирования ТР ТС 004/2001 и к ней предъявляются требования в соответствии с частью 7 статьи 146 указанного технического регламента.

Таким образом, по мнению специалистов института, для определения необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента следует учитывать положения и требования всех указанных выше нормативных документов.

Добровольное подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности регулируется статьей 21 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Федеральный закон).

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона объектами добровольного подтверждения соответствия являются продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении которых документами по стандартизации, системами добровольной сертификации и договорами устанавливаются требования.

Таким образом, перечень продукции, которая подлежит добровольному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, нормативными документами не определен.

Начальник института

Д.М. Гордиенко