



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

20.06.2017 № 459-1-29-13-4
На № б/н от 18.05.2017 г.

О разъяснениях требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщая, что применение двупольных дверей на путях эвакуации с возможностью фиксации одной створки в закрытом положении с помощью специальных устройств (задвижки, шпингалеты) нормативными документами по пожарной безопасности не регламентируется.

Вместе с тем, по мнению специалистов института, при наличии указанных проектных решений при работе объекта задвижки необходимо эксплуатировать в открытом положении. Положение задвижек должно контролироваться лицом ответственным за пожарную безопасность. В этом случае будет обеспечено беспрепятственное движение людей при эвакуации через рассматриваемые выходы.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш