



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066  
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86  
E-mail: [rostekhnadzor@gosnadzor.ru](mailto:rostekhnadzor@gosnadzor.ru)  
<http://www.gosnadzor.ru>  
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650  
ИНН/КПП 7709561778/770901001

14.06.2018 № 09-00-06/5360

На № \_\_\_\_\_ б/н \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ б/д \_\_\_\_\_

О сосудах для жидкого дизельного  
топлива

Управление государственного строительного надзора, рассмотрев Ваши обращения, поступившие 22.05.2018 по информационным системам общего пользования, сообщает следующее.

Согласно пункту Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 91, указанные Правила распространялись, в числе прочего, сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см<sup>2</sup>).

Поскольку токсичность дизельного топлива не превышает критериев, приведенных в подпункте «д» пункта 1 приложения 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ), сосуды для дизельного топлива не попадали в область распространения ПБ 03-576-03, соответственно, не подлежали регистрации (учету) в органах Ростехнадзора.

Область распространения Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «О безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным

давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 (далее – ФНП ОРПД), приведена в соответствие с пунктом 2 приложения 1 Федерального закона № 116-ФЗ, согласно которому к категории опасных опасных производственных объектов, относятся объекты, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:

- а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
- б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;
- в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля.

Начальник управления  
государственного строительного надзора



М.А. Климова