



АССОЦИАЦИЯ
"РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Юр. адрес: 129515, г. Москва, ул. Ак.Королева, д.13

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, а/я 115

Http://www.roselmon.ru

E-mail: info@roselmon.ru

Исх. № **ТК-63/18** от **07.08.2018** г.
На № 1-010818 от 01.08.2018 г.

В ответ на Ваше письмо от 01.08.2018 г. исх. № 1-010818 сообщаем следующее:

Перечень мелкого силового оборудования, приведенный в пункте 2 Примечаний Таблицы 7.1 СП 256.1325800.2016, не является исчерпывающим. В данном перечне приведены основные (характерные) примеры мелкого силового оборудования.

К мелкому силовому оборудованию следует относить электроприемники близкие по потребляемой мощности и назначению к тем, которые перечислены в вышеуказанном перечне.

Учитывая относительно невысокую мощность дренажных насосов и ручного инструмента (до 2 кВт), а также кратковременный режим работы, считаем возможным отнести маломощные дренажные насосы в подвале жилого дома и ремонтное оборудование (ручной инструмент) в технических помещениях жилого дома к мелкому силовому оборудованию.

Таким образом, не следует включать в расчет нагрузок маломощные дренажные насосы в подвале жилого дома и ремонтное оборудование (ручной инструмент) в технических помещениях жилого дома, т.к. мощность данных электроприемников, как и прочего мелкого силового оборудования, уже учтена в Таблице 7.1 СП 256.1325800.2016.

Председатель ТК 337
Президент Ассоциации
«Росэлектромонтаж»
д.т.н., профессор

Солуянов Ю.И.

Исполнители:

Берман Виталий Ильич

☎ (916) 394-55-29

e-mail: vitber3@mail.ru

Коротков Владимир Николаевич

☎ (910) 088-35-08,

e-mail: korotkovvn@mail.ru