



АССОЦИАЦИЯ
"РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Юр. адрес: 129515, г. Москва, ул. Ак. Королева, д. 13

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, а/я 115

Тел. (495) 899-00-96

[Http://www.roselmon.ru](http://www.roselmon.ru)

E-mail: info@roselmon.ru

Исх. № ТИ-70/18 от 06.09.2018

На № 21-300818 от 30.08.2018

В ответ на Ваше письмо от 30.08.2018 № 21-300818 сообщаем следующее.

По первому вопросу:

Разделение кабельно-проводниковой продукции в электроустановке на электропроводки и кабельные линии закреплялось требованиями действующих ПУЭ. Положения ПУЭ в этой части, а так же в части определения основополагающих терминов по данному вопросу, не соответствуют международным и национальным стандартам, в частности, стандарту ГОСТ Р 50571.5.52–2011.

В СП 76.13330.2016 под термином «электропроводка» подразумевается любая кабельно-проводниковая продукция в низковольтной электроустановке в области действия основополагающего стандарта ГОСТ 30331.1–2013.

Под термином «кабельная линия» подразумеваются линии для электроустановок свыше 1 кВ и другие линии вне области действия ГОСТ 30331.1–2013, в том числе низковольтные линии распределения электроэнергии потребителям и линии передачи электроэнергии в системе производства электроэнергии.

По второму вопросу:

Бронированный силовой кабель сечением 5×2,5, проложенный открыто по стене лестничной клетки подстанции, по определению ПУЭ не может быть кабельной линией, так как на такой кабель не предусматриваются концевые и соединительные муфты. Бронированный силовой кабель сечением 5×2,5 относится к электропроводам, и, соответственно, требование п. 6.4.4.35 СП 76.13330.2016 на него не распространяется.

По третьему вопросу:

Указанное в п. 6.3.1.16 б СП 76.13330.2016 «не менее 0,5 м» не является опечаткой. Необходимо читать: ... Крепление кабелей при прокладке должно выполняться с плотным прилеганием их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять: б) «при открытой прокладке на горизонтальных участках – не менее 0,5 м».

/ Президент Ассоциации

д.т.н., профессор

Ю.И. Солуянов

Исполнитель:

Рябченкова Наталья Васильевна

☎ (843) 204-01-87

e-mail: ogt.tatem@yandex.ru