



АССОЦИАЦИЯ
"РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Юр. адрес: 129515, г. Москва, ул. Ак. Королева, д. 13

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, а/я 115

Тел. (495) 899-00-96

[Http://www.roselmon.ru](http://www.roselmon.ru)

E-mail: info@roselmon.ru

Исх. № ТИ-81/18 от 31.10.2018

На № 12-181018 от 18.10.2018

Область применения главы 2.1 «Электропроводки» приведена в п. 2.1.1 ПУЭ 6-го изд.: «Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм² (при сечении более 16 мм² – см. гл. 2.3)».

Кабели рабочего и аварийного (резервного) освещения (бронированные и небронированные) являются осветительными цепями напряжением до 1 кВ. Кабельная эстакада (в том числе наружная) является сооружением.

Таким образом, требование главы 2.1 ПУЭ 6-го изд. распространяется на бронированные кабели, используемые для рабочего и аварийного (резервного) освещения, прокладываемые по наружной кабельной эстакаде.

В рассматриваемом случае, в соответствии с требованиями п. 2.1.16 ПУЭ 6-го изд., кабели рабочего и аварийного освещения требуется разделить сплошной продольной перегородкой с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из негорючего материала или прокладывать по разным трассам.

Главный специалист
Ассоциации

В.И. Берман

Исполнители:
Берман Виталий Ильич
☎ (916) 394-55-29
e-mail: vitber3@mail.ru
Коротков Владимир Николаевич
☎ (910) 088-35-08,
e-mail: korotkovvn@mail.ru