

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

307 2014 № 2969-ВЗ-103

На № 14/03-88 от 24.03.2014

Сообщаем, что на Ваш запрос о предоставлении сертификатов, протоколов огневых испытаний, технических свидетельств: отделочных материалов, напольных покрытий, комплектных и фасадных систем на стадии проектной документации в органах экспертизы специалистами института подготовлен ответ.

Приложение: Мнение специалистов на 2л. в 1экз.

Заместитель начальника института –  
начальник научно-исследовательского центра

  
С.Г. Цариченко

О.И. Молчадский  
521-71-59

Необходимость обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – Федеральный закон) определяется, прежде всего, статьей 146 Федерального закона, а для строительных материалов – частями 5 и 7 указанной статьи.

При подтверждении соответствия строительных материалов требуется определение показателей пожарной опасности, приведенных в статье 13 и таблице 27 Федерального закона. В зависимости от полученных результатов материалу присваивается класс пожарной опасности строительных материалов согласно таблице 3 Федерального закона. Применение строительных материалов в зданиях и сооружениях зависит от их функционального назначения и полученного класса пожарной опасности.

В соответствии с таблицей 27 Федерального закона на покрытия из красок, эмалей и лаков, применяемых для отделки стен и потолков в строительстве, распространяются положения статей 13, 134 и 146 (части 5, 7).

На наш взгляд, и согласно статье 146 (части 5, 7) экспертные организации вправе выдвигать требования о наличии документов, подтверждающих соответствие строительных материалов в форме деклараций или сертификатов, к сроку, установленному российским законодательством в этой сфере деятельности.

Решение о возможности применения продукции, не подпадающей под действие статьи 146 Федерального закона, может быть принято, при необходимости, на основании проведения испытаний.

Вопросы отнесения продукции к «Списку продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с её назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 241 с изменениями к нему, находятся в компетенции МЧС России, а не ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Институт также не уполномочен давать толкования положениям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно таблице 27 (строка 1) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ на покрытия из красок, эмалей и лаков, применяемые для отделки стен и потолков в строительстве, распространяются положения статей 13, 134 и 146 (части 5, 7).

В связи с этим полагаем необходимым в разделе «Строительные материалы» «Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Перечень), утверждаемого Росстандартом, заменить код ОКП 23 1430 на код 23 1000.

Заместитель начальника  
научно-исследовательского центра -  
начальника отдела 3.1



Смирнов Н.В.

Начальник отдела сертификации



Мизина Е.Н.

Начальник сектора отдела 3.1



Молчадский О.И.