



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Орликов пер., д. 3, стр. 1, г. Москва, 107139
тел. (495) 133-01-57, (495) 133-01-58.
E-mail: info@faufcc.ru http: // www.faufcc.ru
Адрес для почтовых отправлений:
107139, г. Москва, а/я 7

04 ФЕВ 2019 № 384/ф
На № 20-251218 от 25.12.2018

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело ваше письмо от 25 декабря 2019 г. № 20-251218 по вопросу разъяснения требований СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия» и сообщает следующее.

Формулы 7.2 и 7.3 пункта 7.2.3 СП 296.1325800 получены путем обработки экспериментальных данных для помещений объемом до 1000 м³.

Для помещений объемом свыше 1000 м³ отсутствуют надежные экспериментальные данные по вентилируемым взрывам. По этой причине в СП 296.1325800 и было введено ограничение на область применения формул 7.2 и 7.3.

Директор

А.В. Басов