

Исх. № ПКБ-01/192  
«25» февраля 2019 г.На исх. № \_\_\_\_\_  
«19» февраля 2019 г.

На Ваш запрос о причине не включения в СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85\* Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетных технологических положений, в частности для фильтров и фильтрующих траншей и колодцев, сообщаем:

В целях исключения дублирования требований, изложенных в СП 31.13330.2012, в СП 32.13330.2012 не включены положения о фильтрах. Кроме того, для исключения ошибочных требований в СП не включены технологические нормативы применительно к технологическим процессам.

ООО «РЭСЭКОСТРОЙ» не располагает информацией о разработчиках нормативов технологических процессов фильтрующих траншей и колодцев. Тем не менее, отсутствие нормативов не является запретом на разработку данных технологических процессов, которые разработчиком процесса должны быть обоснованы результатами исследований, расчетами и (или) испытаниями по апробированным методикам, моделированием сценариев возникновения опасных природных процессов и (или) техногенных воздействий, с оценкой риска возникновения опасных природных процессов и явлений (или) техногенных воздействий.

Генеральный директор



Н.И. Кузин