


Общество с ограниченной
ответственностью
"Научно-техническое
предприятие Трубопровод"

ООО "НТП Трубопровод"

Почтовый адрес:
Плеханова ул., д.7,
Москва, 111141
Тел.: (495) 225-94-35; 741-59-41
Факс: (495) 368-50-65



<http://www.truboprovod.ru>
E-mail: info@truboprovod.ru



Piping Systems
Research & Engineering Co
"TRUBOPROVOD"

PSRE Co
(NTP TRUBOPROVOD)

Postal address:
Plekhanova Str., bld. 7,
Moscow, 111141, Russia
Tel: (495) 225-94-35; 741-59-41
Fax: (495) 368-50-65

Адрес места нахождения: 111141, г.Москва, ул. Плеханова, д.7, антресоль, пом.1, комн. 26
Location address: Plekhanova Str., bld. 7, attic space 1, room 26, Moscow, 111141, Russia

ОКПО 16427522, ОГРН 1027700208326, ИНН 7706076702, КПП 772001001

05.04.2019 № А-359

на № 08-030419 от 03.04.2019

ООО «НТП Трубопровод», рассмотрев Ваш запрос № 08 – 030419 от 03.04.2019г., разъясняет требования ГОСТ 32569 - 2013:

1. Пункт 12.1.23 следует применять только к элементам с большей толщиной стенки.
2. Нормы допускаемых смещений кромок поперечных стыковых соединений, указанных в пункте 12.1.24, табл. 12.1, относятся только к трубам и деталям одинаковой номинальной толщины. То есть применять требования пункта к трубам и деталям, имеющим разную толщину стенки не следует.

С уважением,
Директор

А.3. Миркин

Исполнитель: Капитонов Н.Л.
Тел. (495) 737-30-95, доб. 411