

(кабельных журналов и др. ведомостей), выполняемых, по сути, как текстовые документы в табличной форме. Поэтому их последующие листы (при их выпуске в виде отдельных документов) оформляют основными надписями по форме 6 ГОСТ Р 21.1101-2013 (см. пункт 5.2.3).

В соответствии с пунктом 7.5.9 ГОСТ Р 21.1101-2013 вместе с копиями листов (измененных, дополнительных и выпущенных вместо замененных листов) рабочей документации на бумажном носителе, организациям направляют и копии уточненных общих данных соответствующего основного комплекта рабочих чертежей.

Поэтому, несмотря на своеобразие такого выпуска основного комплекта рабочих чертежей, надо полагать, что внесение изменений в любой из документов основного комплекта вызывает появление очередной версии этого основного комплекта и очередной версии общих данных по рабочим чертежам, т.е. нумерация изменений для всех документов основного комплекта - общая. При внесении изменений в документ основного комплекта, ему присваивается номер изменения (версии) основного комплекта - независимо от того, вносились или нет изменения в этот документ ранее.

При наличии собственной нумерации версий отдельных документов основного комплекта невозможно понять, какая версия основного комплекта в целом имеется на определенный момент.

Поэтому, в отличие от ведомости ссылочных и прилагаемых документов и ведомости основных комплектов рабочих чертежей, в которые исправления вносят при выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных прилагаемых документов (и основных комплектов), предполагается, что исправления в ведомость документов основного комплекта вносят аналогично исправлениям в ведомости рабочих чертежей основного комплекта. Т.е. в этой ведомости приводят сведения не только о выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных документов основного комплекта, но и об изменениях в записанных в ведомость документах и отдельных листах графических документов (поскольку выполнение ведомости рабочих чертежей документа в ГОСТ Р 21.1101-2013 не предусмотрено).

325 *Произошло изменение названия организации. Новая организация не является правопреемницей, штат сотрудников полностью изменился. Спустя несколько лет выявилась необходимость во внесении изменений в рабочую документацию. При этом, комплект приходится менять полностью. Как в этом случае необходимо проводить изменения: менять штамп, а в нем вписывать новую организацию и новые фамилии сотрудников, при этом старые листы аннулировать и выпускать новые или возможно провести изменение всех листов как Замененных с новым штампом, новой организацией и новыми сотрудниками?*

Внесение изменений (полная замена основного комплекта) производится другой организацией и, очевидно, на основании вновь заключенного договора. Какое обозначение должно быть присвоено этой документации - об этом должно быть написано в задании на проектирование. Если обозначение основного комплекта меняется хотя бы на один знак - то это уже не внесение изменений, а разработка новой документации с новым обозначением.

О подписях и фамилиях.

Даже если изменения производились бы той же организацией, то в соответствии с пунктом 7.3.23 фамилии разработчиков нужно было бы изменить:

«7.3.23 При замене листов документов, оформленных основными надписями по формам 3-5, листы, выпущенные вместо замененных, подписывают в графах 10-13 основных надписей в соответствии с порядком, предусмотренным для вновь разработанных листов».

Т.е. нужно ставить новые фамилии и новые подписи. Именно эти люди будут отвечать за чертежи нового основного комплекта.

- 326 *Что означают слова в тексте п. 7.5.7 ГОСТ Р 21.1101-2013:*
«В таблицах изменений на листах общих данных исправления, внесенные в ведомости общих данных в связи с внесением изменений в листы основного комплекта и прилагаемые документы, не учитывают как участки изменений»? И что в таком случае необходимо заполнять в таблице изменений на листе общих данных при исправлениях, внесенных в ведомости общих данных?

Согласно пункту 7.1.2 ГОСТ Р 21.1101-2013 изменением документа, ранее переданного заказчику, является любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения обозначения этого документа.

Исправления в листы общих данных вносились (были добавлены данные о внесенных изменениях в другие листы основного комплекта) и поэтому таблицы изменений на листах общих данных должны быть заполнены. Другое дело, как учитывать эти изменения?

По сравнению с ГОСТ Р 21.1101-2009 положение, процитированное в вопросе, в ГОСТ Р 21.1101-2013 было несколько уточнено - добавлены слова "как участки изменений".

В таблицах изменений на листах общих данных в этом случае графа «Кол. уч.» не заполняется.

- 327 *Есть ли возможность в виде исключения из правил, внутренним документом регламентировать перечень мелких изменений, которые можно не вносить в рабочую и проектную документацию, а согласовать нашим письмом в ответ на письмо заказчика?*

В ГОСТ Р 21.1101-2013 приведены правила внесения изменений после принятия решения о необходимости внесения этих изменений. Раздел называется «Правила внесения изменений», т.е. если изменения вносят в проектную или рабочую документацию, то их вносят по установленным стандартам правилам. Вопрос о необходимости внесения изменений решает ГИП. Вопросы не внесения изменений в стандарте не рассматриваются.

A CNS
D

Полагаем, вопрос касается необходимости внесения изменений в процессе проведения авторского надзора в процессе строительства. В настоящее время разрабатывается проект СП «Авторский надзор». Поэтому ответы на заданный вопрос следует искать в этом документе.

Кроме того, «множество мелких изменений, возникающих в ходе строительства» каким-то образом должно быть зафиксированы в документации.

Лицом, осуществляющим строительство, ведется исполнительная документация. В состав исполнительной документации включаются следующие материалы:

- исполнительные геодезические схемы;
 - исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
 - иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
- При ведении исполнительной геодезической документации (ГОСТ Р 51972-