

### Материалы по обоснованию исключения обязательных пунктов из проекта обязательного Перечня

Каждый рассматриваемый Свод правил должен содержать уникальные требования, коэффициенты, характеристики или уточнения, которые не изложены в остальных сводах правил или иных обязательных документах. Именно такие пункты, разделы и приложения следует относить к обязательным пунктам.

Общие требования к построению, изложению и оформлению документов, определяются требованиями Федерального закона от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 624 и ГОСТ Р 1.5–2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения».

Нормативные требования не должны дублироваться в соот. с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 624 «Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил» (с изменениями на 29 мая 2019 года).

Выдержка: 4. Проект свода правил разрабатывается в соответствии с установленными в основополагающих национальных стандартах Российской Федерации и правилах стандартизации общими требованиями к построению, изложению и оформлению документов по стандартизации.

При разработке свода правил не допускается дублирование требований национальных стандартов Российской Федерации и других сводов правил.

№	СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. (с Изменениями N 1, 2)	Обоснование пункта по Исключению из Проекта перечня
01	... <b>4.11 (за исключением абзаца пятого пункта 4.11)</b> ...	Предложение записать: «4.11 (за исключением абзаца пятого пункта 4.11)» заменить на «4.11 (за исключением <u>последнего</u> абзаца пункта 4.11)»

	<p>Пункт содержит сложную структуру абзацев, включающую перечисления. Определить, какая строка пункта относится к «пятому абзацу», по меньшей мере, затруднительно.</p> <p><b>а6з.1</b> 4.11* Пассажирские лифты предусматриваются:</p> <p><b>а6з.2</b> во вновь проектируемых зданиях (если на них не распространяются требования <a href="#">СП 59.13330</a>);</p> <p><b>а6з.3</b> - при отметке пола верхнего этажа 9,9 м и более от уровня пола первого этажа,</p> <p><b>а6з.4</b> - при отметке пола верхнего этажа 6,6 м и более от уровня пола первого этажа в санаториях, профилакториях, гостиницах, туристических базах и мотелях категории "три звезды";</p> <p><b>а6з.5</b> в зданиях медицинских организаций, образовательных организаций, а также в гостиницах и мотелях категорий "четыре звезды" и "пять звезд" при наличии двух этажей и более.</p> <p><b>а6з.6</b> В апартамент-отелях при поквартирном заселении здания проектирование лифтов следует проводить по требованию <a href="#">СП 54.13330</a>.</p> <p><b>а6з.7</b> Больничные лифты следует предусматривать:</p> <p><b>а6з.8</b> в зданиях больниц, родильных домов, хосписов, домов сестринского ухода, реабилитационных центров, домов интернатов для инвалидов и престарелых, в санаториях при расположении выше первого этажа палатных, жилых и других отделений (помещений), куда могут транспортировать пациентов на каталке.</p> <p><b>а6з.9</b> При наличии в здании больничных лифтов, конструкция и система которых приспособлены также и для транспортирования пассажиропотоков, пассажирские лифты допускается не устанавливать.</p> <p><b>а6з.10</b> Допускается не предусматривать установку лифта в случае надстройки существующего здания мансардным этажом при обосновании в технологической части проекта.</p> <p>(измененная редакция, <a href="#">Изм. N 2</a>).</p>	
02	<p>5.6 Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.</p>	<p>Пункт исключить.</p> <p>Дублирует п 5.2.12 СП 1.13130.2009</p> <p>5.2.12 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.</p> <p>При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.</p>
03	<p>5.7 Площадь помещений для групп кратковременного пребывания детей более 5 ч следует принимать <b>по таблице 5.1</b>. При пребывании детей менее 5 ч спальня не предусматривается.</p> <p>В состав помещений должна входить также комната (гардеробная) персонала с уборной.</p>	<p>Пункт исключить.</p> <p>Таблица 5.1* (Исключена, Изм. N 2). Следовательно пункт 5.7 выполнить невозможно.</p>
04	<p>Таблица 5.2.</p> <p>Строка «Мастерские трудового обучения и общественно-полезного труда (кроме учебно-производственных мастерских) в школах» содержит нору площади 7,5м<sup>2</sup> на учащегося.</p>	<p>Пункт исключить.</p> <p>Данное значение противоречит с требованием другого обязательного документа СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p>

		<p>п.5.10 «Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из расчета 6,0 м<sup>2</sup> на 1 рабочее место.».</p> <p>Норма площади 6,0 м<sup>2</sup> закреплена также в табл. 7.2 СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2)».</p>
05	<p>6.5* Размеры входной площадки перед дверью должны учитывать требования <a href="#">СП 59.13330</a>.</p> <p>Высота ограждения крыльца при подъеме на три и более ступеньки и высотой от уровня тротуаров более 0,45 м должна быть <u>не менее 0,8 м</u>. Допустимо применение иных ограждающих устройств. (Измененная редакция, <a href="#">Изм. N 2</a>).</p> <p>6.11* Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).</p> <p>Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м.</p> <p>Применение в пределах марша ступеней с разными параметрами высоты и глубины не допускается. В порядке исключения допускается изменять рисунок трех нижних ступеней главной лестницы.</p> <p>Примечание - В залах для зрителей в проходах и при входе в ряд допускаются иные размеры ступеней, определяемые по проекту, но с учетом безопасности передвижения зрителей. (Измененная редакция, <a href="#">Изм. N 2</a>).</p>	<p>Пункт исключить.</p> <p>Дублирует п 4.4.2 СП 1.13130.2009 по предельным параметрам лестниц.</p> <p>4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.</p> <p>Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.</p> <p>Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., - до 12 см.</p> <p>Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.</p> <p>Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках.</p>
06	<p>6.8 Уклон лестниц трибун для зрителей открытых или крытых спортивных сооружений не должен превышать 1:1,6, а при наличии вдоль путей эвакуации по лестницам трибун поручней на высоте не менее 0,9 м (или иных устройств, их заменяющих) - 1:1,4. Наличие лестниц или ступеней в люках на путях эвакуации не допускается.</p>	<p>Пункт исключить.</p> <p>Дублирует п 6.2.3 СП 1.13130.2009</p>

		<p>6.2.3 Уклон лестниц трибун спортивных сооружений не должен превышать 1:1,6, а при условии установки вдоль путей эвакуации по лестницам трибун поручней (или иных устройств, их заменяющих) на высоте не менее 0,9 м - 1:1,4.</p> <p>Устройство лестниц или ступеней на путях эвакуации в люках не допускается.</p>
07	Весь раздел 9 состоит из п.9.1-9.5.	<p>В проекте перечня записано ... 9 (пункты 9.1 - 9.5),...</p> <p>Записать «9» раздел.</p>

21.08.2019

Смертюк П.Б.